

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., İstanbul, Türkiye
Onaylanmış Kuruluş 2195

EU CERTIFICATE AB SERTİFİKASI

according to 2014/68/EU Pressure Equipment Directive Annex III Module D
Conformity to type based on quality assurance of the production process
2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği EK III Modül D
Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayanan Tıpe Uygunluk

Number: **2195-PED-2415701**
Numara:



Name and address of Manufacturer : Gazkon Regülatör Üretim Sanayi Tic. A.ş.
Üretici adı ve adresi : Ferhat Paşa, 16. Sk. No:53/A, 34779 Ataşehir/İstanbul

Manufacturer place : Ferhat Paşa, 16. Sk. No:53/A, 34779 Ataşehir/İstanbul
Üretim yeri

Product: : Safety Accessories
Ürün: : Güvenlik Aksesuarları

Product Description: : Gas Pressure Regulators(EN 334:2019)
Ürün Tanımı : With Safety Accessories Gas Pressure Reducer Regulators
Gaz Basıncı Regülatörleri (EN 334:2019)
Emniyet Tertibatlı Gaz Basıncı Düşürücü Regülatörler

Type/Model: : GSR-200 / GHR-B / GHR-BL / GHR-BD/ GHR-S400/ GHR-S750
Tip/Model : Staged page 2nd
Sayfa 2 de tanımlanmıştır.

Base of Certificate: : EU Type Examination Certificates No:
Sertifika Dayanağı: : SQM-TR-P-2014/68/B-0621-2160422-01
SQM-TR-P-97/23-B-0915-520809-01
Inspection Report No. PED.662-01 date 21.05.2024
AB Tip İnceleme Sertifikası No:
SQM-TR-P-2014/68/B-0621-2160422-01
SQM-TR-P-97/23-B-0915-520809-01
21.05.2024 tarihli Muayene Raporu No. PED.662-01

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined and applied the quality system, concerning pressure equipment, Annex III Module D. Through this EU Certificate, manufacturer shall affix CE mark with identification number 2195 exclusively to products that fulfill requirements of the directive.

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, yukarıda bahsi geçen üreticinin, Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğinin EK-III Modül D gerekliliklerini yerine getiren bir kalite sistemi tanımladığını ve uyguladığını onaylar. Bu AB sertifikası ile üretici, CE işareti ve 2195 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, sadece yukarıda belirtilen direktifin gerekliliklerine tam uygun olan ürünlerine iliştiirebilir.

İlk Yayın Tarihi : 05.06.2024
First Issue Date

Geçerlilik Tarihi : 04.06.2025
Validity Date

Periyod Bitiş Tarihi: 04.06.2027
Periodic Validiy Date

Revizyon Tarihi/No:




Nihan DAĞLI ARSLAN
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager

Production Description:
Ürün Tanımı:

Model No	GSR-200	GHR-B	GHR-BL	GHR-BD	GHR-S400	GHR-S750
Giriş Çıkış Çapı Inlet/Outlet Size	DN 25/DN 40	DN 25 / DN 50	DN 50/DN 50	DN 25 / DN 40	DN 25 / DN 40	DN 25/ DN 50
Bağlantı Tipi Connected Type	Dişli <i>Threaded</i>	Flanşlı <i>Flanged</i>	Flanşlı <i>Flanged</i>	Dişli <i>Threaded</i>	Dişli <i>Threaded</i>	Flanşlı <i>Flanged</i>
Kapasite Capacity	250 m ³ /h	400 m ³ /h	750m ³ /h	200m ³ /h	250 m ³ /h	400 m ³ /h
Giriş Basıncı (Pg) Inlet Pressure	6 bara kadar <i>Up to 6 bar</i>	6 bara kadar <i>Up to 6 bar</i>	6 bara kadar <i>Up to 6 bar</i>	6 bara kadar <i>Up to 6 bar</i>	6 bara kadar <i>Up to 6 bar</i>	6 bara kadar <i>Up to 6 bar</i>
Çıkış Basıncı(Pç) Outlet Pressure	1 bara kadar <i>Up to 1 bar</i>	1 bara kadar <i>Up to 1 bar</i>	1 bara kadar <i>Up to 1 bar</i>	1 bara kadar <i>Up to 1 bar</i>	1 bara kadar <i>Up to 1 bar</i>	1 bara kadar <i>Up to 1 bar</i>
Çalışma Sıcaklığı Woking Temperature (°C)	-20 + 60 °C					
Akışkan Fluid	Grup 1 Gaz					
Doğruluk / Kilitleme Basınç Sınıfı: Accuracy/Lock Up Pressure Class	AC5 / SG10	AC5 / SG10	AC5 / SG10	AC5 / SG10	AC5 / SG10	AC5 / SG10