



S&Q MART
SAFETY & QUALITY



AB TİP İNCELEMESİ-ÜRETİM TİPİ (MODÜL B) BELGESİ
EU TYPE-EXAMINATION — PRODUCTION TYPE (MODULE B) CERTIFICATE

Belge No / Certificate No : SQM-TR-P-2014/68-B-0621-2160422-01
Yönetmelik / Directive : 2014/68/AB -Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
2014/68/EU Pressure Equipment Directive

Bu belge, aşağıda belirtilen ürüne ait teknik dosya ve numunenin incelenmesi sonucunda 2014/68/AB -Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Ek III.3.1'in şartlarını sağladığını göstermektedir.

This is to certify that the technical file and the sample belong to the product detailed below has been produced in compliance with 2014/68/EU Pressure Equipment Directive Annex III.3.1.

İmalatçının Adı : GAZKON ENERJİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK SAN. ve TİC.
Manufacturer's Name LTD. ŞTİ.
İmalatçının Adresi : FERHATPAŞA MAH. 16. SOKAK. NO:53/A ATAŞEHİR /
Manufacturer's Adress İSTANBUL
Ürünün Tanımı : GÜVENLİK AKSESUARLARI
Description of the Product SAFETY ACCESSORIES
Ürünün Tipi : Emniyet Tertibatlı Gaz Basınç Düşürücü Regülatörler / Model
Product Type Listesi İçin Ek-I'e Bakınız
Gas Pressure Reducer Regulators With Safety Accessories / For
Model List See at Annex-I
Muayene/Deney Rapor No : 2160422-R01
Inspection/Test Report No
Belge Geçerlilik Tarihi : 09.06.2031
This Certificate is Valid Until
Ekler : Teknik dokümantasyonun ilgili kısımlarının listesi.
Attachments A list of the relevant parts of the technical documentation
Bakanlık Belge No : PED-2159-2100005
Ministry Certificate No Uygulanan Standartlar : TS EN 334:2019
Applied Standarts

İSTANBUL, 11.06.2021

Yer, Tarih
Place, Date



Tuna TOPÇU
Bölüm Müdürü
Head of Division

Bu belge üzerinde yazılı olan şartlara tabidir. Ürünün tasarım ve yapısındaki herhangi bir önemli değişiklik bu belgeyi geçersiz kılar. Yönetmeliğe uygun olarak ürünün sorumluluğu imalatçı veya yetkili temsilcisine aittir. Ancak, yönetmelikte belirtilen üretim/ürün değerlendirme modülüne tamamen uyulduğu zaman, ürünün üzerine uygunluk işareti konulur ve uygunluk beyanı düzenlenebilir. S&Q MART'ın herhangi bir ihmali dolayısıyla sebep olduğu kayıp ve hasarların ispatlanması durumunda, kayıplara "Mesleki Sorumluluk Sigortası" limitleri dahilinde tazminat ödenir.

This certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any significant change in design or construction of the product may render this Certificate invalid. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with directive. The conformity marking may only be affixed to the product and a Declaration of Conformity may only be issued when the production/product assessment module referred in the directive is fully complied with.

If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of S&Q MART, that loss compensated within the limits of "Professional Indemnity Insurance".



S&Q MART
SAFETY & QUALITY



AB TİP İNCELEMESİ-ÜRETİM TİPİ (MODÜL B) BELGESİ EK-I
EU TYPE-EXAMINATION — PRODUCTION TYPE (MODULE B) CERTIFICATE
ANNEX-I

Belge No / Certificate No : SQM-TR-P-2014/68-B-0621-2160422-01
Yönetmelik / Directive : 2014/68/AB -Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
2014/68/EU Pressure Equipment Directive

MODEL LİSTESİ
Model List

MODEL	GHR-M	GHR-B	GHR-S400	GHR-S750
Giriş / Çıkış Çapı <i>Inlet / Outlet Size</i>	DN 25 / DN 25	DN 25 / DN 40	DN 25 / DN 50	DN 50 / DN 50
Bağlantı Tipi <i>Connection Type</i>	Dişli <i>Threaded</i>	Dişli <i>Threaded</i>	Flanşlı <i>Flanged</i>	Flanşlı <i>Flanged</i>
Kapasite <i>Capacity</i>	150 m ³ / h	250 m ³ / h	400 m ³ / h	750 m ³ / h
Giriş Basıncı, P_g <i>Inlet Pressure</i>	6 bara kadar <i>Up to 6 bar</i>	6 bara kadar <i>Up to 6 bar</i>	6 bara kadar <i>Up to 6 bar</i>	6 bara kadar <i>Up to 6 bar</i>
Çıkış Basıncı, P_ç <i>Outlet Pressure</i>	1 bara kadar <i>Up to 1 bar</i>	1 bara kadar <i>Up to 1 bar</i>	1 bara kadar <i>Up to 1 bar</i>	1 bara kadar <i>Up to 1 bar</i>
Doğruluk / Kilitleme Basınç Sınıfı <i>Accuracy / Lock up</i> <i>Pressure Class</i>	AC5 / SG10	AC5 / SG10	AC5 / SG10	AC5 / SG10

İSTANBUL, 09.06.2021
Yer, Tarih / Place, Date



ONAYLAYAN
Approved By

EK-I / ANNEX I

U-3.03-F55 Rev.01 /28.05.2020